

**INFORME ACLARIMENT DETALL PARTIDES PRESSUPOST EMATFD0002 /
EMATFD0004 / EMATFD0005 DEL "PROJECTE DE RENOVACIÓ I MALLAT DE
CANONADES DE FIBROCIMENT A CALA ROMANA (TARRAGONA)"**

Es prepara aquest informe per aclarir la descripció dels conceptes inclosos a les partides pressupostaries EMATFD0002, EMATFD0004 i EMATFD0005, del "Projecte de Renovació i Mallat de Canonades de Fibrociment a Cala Romana (Tarragona)".

1. Partida EMATFD0002. Descripció projecte:

"Subministrament i col·locació de tub de FD de 100 mm de diàmetre nominal de fosa dúctil conform Norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat i classe de pressió C, de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta d'elastòmer, model Pam Saint-Gobain Natural o similar. Inclosa la junta."

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació de la canonada de 100 mm de diàmetre indicada, **inclòs junta i part proporcional d'accessoris per a la seva instal·lació.**

2. Partida EMATFD0004. Descripció projecte:

"Subministrament i col·locació de tub de FD de 150 mm de diàmetre nominal de fosa dúctil conform Norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat i classe de pressió C, de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta d'elastòmer, model Pam Saint-Gobain Natural o similar. Inclosa la junta."

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació de la canonada de 150 mm de diàmetre indicada, **inclòs junta i part proporcional d'accessoris per a la seva instal·lació.**

3. Partida EMATFD0005. Descripció projecte:

"Subministrament i col·locació de tub de FD de 200 mm de diàmetre nominal de fosa dúctil conform Norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat i classe de pressió C, de sis metres de longitud, amb unió mitjançant junta d'elastòmer, model Pam Saint-Gobain Natural o similar. Inclosa la junta."

DOMICILI SOCIAL:

Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, s/n
43007 Tarragona · A-43049956

ADREÇA DE CORRESPONDÈNCIA:

Ap. Correus 4195
43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)

Tel. 977 25 09 12

www.ematsa.cat

www.lab.ematsa.cat



Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació de la canonada de 200 mm de diàmetre indicada, **inclòs junta i part proporcional d'accessoris per a la seva instal·lació.**

Signat: Jose Molina
Responsable Divisió d'Enginyeria, Projectes i Innovació

DOMICILI SOCIAL:
Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, s/n
43007 Tarragona · A-43049956

ADREÇA DE CORRESPONDÈNCIA:
Ap. Correus 4195
43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)

Tel. 977 25 09 12
www.ematsa.cat
www.lab.ematsa.cat